

環境與安全衛生管理系統

電焊自主檢查紀錄表

檢查日期： 年 月

實驗室基本資料

系所名稱：	實驗室名稱：	負責老師：	機台編號：
-------	--------	-------	-------

作業前安全檢查紀錄表(每次操作前檢查)

編號	檢查項目	檢查結果									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	電源線是否接於臨時電盤之漏電斷路器										
2	是否安裝自動防電擊裝置										
3	電源線各個連接處是否銅線外露										
4	電焊機外殼是否接地										
5	檢查電源線、電焊線是否破皮或損傷										
6	電源線及電焊線經過通道是否架高										
7	周圍易燃物是否清除										
8	附近有無積水										
9	其他										

每月檢查紀錄表(每月例行檢查)

編號	檢查項目	檢查結果	編號	檢查項目	檢查結果
1	電源接線端是否裸露		6	電線有無破損裸露	
2	接頭有無鬆脫		7	附近不得有易燃易爆物	
3	附近有無積水		8	電焊手把夾頭有無損壞、絕緣是否良好	
4	電焊手把夾頭有無損壞、絕緣是否良好		9		
5	有無接地及防電擊裝置		10		

備註：1. 檢查結果：正常(是)打○，異常(否)打X；若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。

檢查人員：

單位主管：