

# 環境與安全衛生管理系統

## 環安衛發電機檢查記錄表

填表日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果		改善措施	備註
			是	否		
1	發電機室內周圍環境是否良好					1-12 起動前
2	各開關的切換動作情形是否良好					
3	各種指示燈是否正常					
4	潤滑油質.油量.油管是否正常					
5	燃料油泵油管暢					
6	冷卻水質水管是否良好					
7	排氣管狀況是否正常					
8	充電電壓是否正常					
9	蓄電池設備是否正常					
10	冷卻水出入口間之開關是否正常					
11	燃料油管控制閥之開關是否正常					
12	空氣槽及空氣壓縮機是否正常					
13	起動動作確認					13-24 起動後
14	各計器及指示燈之指示					
15	發電機之引擎運轉狀態					
16	電源切替					
17	連續升載運轉狀態					
18	連續升載投入性能					
19	排氣管					
20	冷卻水循環					
21	空氣槽及空氣壓縮機					
22	運轉後燃料油量油溫水溫					
23	引擎之皮帶及過濾器					
24	保安裝置、保護網電器					

單位主管：

檢查人員：